

ל"סיון/תשע"ה
17/06/2015
סימננו : 73-15

לכבוד
לוח תפוצה
שלום רב,

הנדון: חברת upgrade solutions עדכון מפרט מיכל "מי ברכה"

1. ביום רביעי ה-17 ליוני 2015 במסגרת אישור איגום מים לקיבוץ רמת השופט הוצג ע"י

חברת upgrade solutions דגם מעודכן למיכל מ"מי ברכה" הכולל גג מפח מגולוון

ויריעת pvc חוצצת בין הגג למים כמפורט בסעיף 3.

2. חברי הוועדה כללו את הנציגים הבאים:

א. נציג משרד החקלאות משה שם טוב מנהל אגף א' היערכות לחירום.

ב. נציג מועצת החלב מר יוסי סמבירא.

ג. נציג רשות המים אריאל חגיבי מנהל מרחב מרכז וממונה נהלים ארצי.

ד. נציג החברה מר ישראל פרידמן.

3. נציגי הוועדה אישרו את הדגם המוצע הכולל:

א. גג עם מעטפת מפח מגולוון.

ב. יריעת pvc חוצצת בין הגג למים מאושרת משרד הבריאות – דגש יש להקפיד

שהיריעה מוצמדת לגג.

ג. פתח כניסה מהגג המקובע ע"י 4 ברגים.

ד. מעטפת הכוללת כבל פלדה ואבטחה ללא שינוי מהמפרט הקודם.

ה. בקרה והתראה על גובה מפלס המים כאשר המיכל מלא 1/2 וריק הכוללת

התראה ויזואלית וצ'קלאקה – ניתן לפי בקשת הצרכן לאפשר התראה בגבהי

מפלס מים שונים.

ו. אחריות:

i. אחריות על המיכל – 10 שנים.



יחידת ביטחון מים

ii. אחריות על הליינר – 8 שנים אחריות פוחתת.

iii. אחריות על מערכת המים – 1 שנה.

ז. מערכת המים, מז"ח, משטח הבטון, חשמל וכו' ללא שינוי מהדגם המקורי שאושר.

ח. אישור קונסטרוקטור על תוכנית הבסיס/משטח בטון והמיכל.

ט. כלל האביזרים הבאים במגע עם מים יעמדו בתקן 5452.

4. החברה נדרשת באיגומים שיוקמו במשקים הבאים לפעול בהתאם למפרט הנוכחי.

5. במסגרת.

ב ב ר כ ה,

אריאל חג'בי
מנהל מרחב מרכז
וממונה פיתוח נהלים ארצי

לוח תפוצה :

- חברת upgrade solutions מר ישראל פרידמן – בדוא"ל Fridman@upgrade-solutions.co.il
- משרד החקלאות משה שם טוב מנהל אגף א' היערכות לחירום.
- מועצת החלב – יוסי סמבירא

העתק:

- יחידת ביטחון מים מרחב מרכז – כאן.